



発行番号：第19A0035号
発行日：2019年 4月19日

品質性能試験報告書


依頼者 鋼栄エンジニアリング株式会社

埼玉県川口市新堀 280-1

試験名称 アルミニウム覆蓋「KEカバー」の等分布荷重試験

標記試験結果は本報告のとおりであることを証明します。

一般財団法人 建材試験センター
中央試験所長 真野 秀次
埼玉県草加市稲荷5丁目2番20号



試験体記号：KE-30H




図3 荷重-たわみ曲線

試験体記号：KE-30H



写真1 試験体状況
 $P=3.5 \text{ kN/m}^2$
 ・覆蓋のたわみ




写真2 試験体状況
 除荷後
 ・異状なし

以上